

ЦГСЭН в г. Москве  
Отдел организации  
стандартизации  
и метрологии

15 Отдел профилактической токсикологии

ПРОТОКОЛ № 1136 / 10

Гигиеническая оценка

Испытания образцов (проб) продукции.

Вид испытаний

От "21" июня 2004г.

12588

№ образца

Наименование образца : Радиаторы алюминиевые.

Наименование предприятия- изготовителя : Италия. Фирма "RAGALL S.p.A."

Наименование заявителя : Италия. Фирма "RAGALL S.p.A."

Дата поступления образца : 15.06.2004г.

Упаковка, маркировка, описание образца : металл окрашенный.

Направление на испытание: Стаханов М.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателей	Фактическое значение, мг/м <sup>3</sup>	Гигиенический норматив, мг/м <sup>3</sup>	НД на методы испытаний
Запах	"0" балл	До "2 <sup>x</sup> " бал.	СанПин 2.1.2. 729 -99
Фенол	< 0.001	0.003	РД 52.04.186-89, п5.3.3.5
Формальдегид	0.007	0.01	РД 52.04.186-89, п5.3.3.7

Испытания проведены в условиях:

модельные среды : Воздух.  
температура среды : 60 °С  
экспозиция : 24 часа  
воздухообмен : 0.5 об/час  
насыщенность : 0.2 м<sup>2</sup>/м<sup>3</sup>

ФИО проводившего испытания.

Зав. ОПТ

Чемечев А.П.

Чепарева Т.А.

к.м.н. Завьялов Н.В.

Результаты испытаний распространяются только на представленные образцы.

Заключение санитарного врача

Представленные образцы  
соответствуют санитарно-  
гигиеническим требованиям

Санитарный врач.....  
(Ф.И.О.)

Стаханов М.В.

ГСЭН в г.Москве  
Отделение  
стандартизации  
Санэпидс  
сперти  
метрологии

15

Протокол № 2004  
образцов (проб)  
от 22.06.2004

12588

цель исследований

№ образца

Заказчик фирма "Ragall S.p.A."  
Объект исследования Радиаторы алюминиевые  
Производитель фирма "Ragall S.p.A." Италия  
Направление на испытания: отдел № 10 направление № 12588  
Дата поступления образца 17.06.2004

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Наименование ингредиента	Обнаруженная концентрация, мг/л	НД на методы исследований
1	Эпихлоргидрин	не обнаружен	МУ 942-72
2	Стирол	не обнаружен	МУК 4.1.663-97
3	Ксилолы	не обнаружен	МУК 4.1.658-96
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Испытания проведены Солопов Е.В. (ф.и.о. лиц, проводивших испытания) (подпись)  
Заведующий отделением А.Ю. Полторацкий (ф.и.о.) (подпись)  
Заведующий отделом, лабораторией Л.И. Иванова (ф.и.о.) (подпись)  
Заключение санитарного врача

Представленные образцы  
соответствуют санитарно-  
гигиеническим требованиям

Стаханов М.В. (подпись)