

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС ИТ.МХ03.Н01206

Срок действия с 19.11.2007 г. по 19.11.2010 г.

0882529

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"  
РОСС RU.0001.11MX03 от 26 июля 2006 г.,  
Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;  
тел./факс (495) 482 43 44, (495) 482 43 76

**ПРОДУКЦИЯ РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ**

торговой марки "FONDITAL" моделей Blitz 97, Calidor 97, Master 97, Scirocco 97,  
Scirocco Dual, Sahara 97, Solar, Calidor 97 S, Sahara 97 Plus, Solar S,  
Scirocco Dual S,  
части и принадлежности к ним

серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 31311-2005

код ОК 005 (ОКП):

49 3517

код ТН ВЭД:

7616 99 100 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ FONDITAL S.p.A.**

Via Mocenigo 123 - 25078 VESTONE (BS), Italy;  
тел. +39 (0365) 878 31, факс +39 (0365) 878 361

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН FONDITAL S.p.A.**

Via Mocenigo 123 - 25078 VESTONE (BS), Italy;  
тел. +39 (0365) 878 31, факс +39 (0365) 878 361

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокола сертификационных испытаний № 589-MX07-07 от 25.10.2007 ИЦ "Сантехоборудование"  
ОАО "НИИсантехники", рег. № РОСС RU.0001.21MX07 от 31.08.2006.  
Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.03.490.П.085499.11.07 от 07.11.2007,  
выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Москве.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Сертификат № CERT-01421-97-AQ-MIL-SINCERT от 16.01.2006, выданный DNV на систему менеджмента качества FONDITAL S.p.A.  
согласно UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000). Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя  
до 120 °С и рабочим давлением: Blitz 97, Calidor 97, Master 97, Sahara 97, Scirocco 97, Scirocco Dual, Solar - до 0,6 МПа, Calidor 97 S,  
Sahara 97 Plus, Scirocco Dual S, Solar S - до 1,6 МПа. Водородный показатель (pH) воды должен быть не менее 7 и не более 8.  
Сертификация проведена по схеме 3.



Руководитель органа

Эксперт

Подпись  
*[Signature]*  
Подпись

В.И.Горбунов  
инициалы, фамилия

Л.Д.Трифоновна  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации