

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ИТ.МХ03.Н01420

Срок действия с 02.02.2009 г. по 02.02.2012 г.

1164087

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"

РОСС RU.0001.11MX03 от 26 июля 2006 г.;

Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;

тел./факс (495) 482 43 44, (495) 482 43 76

ПРОДУКЦИЯ РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ семейства S4,

ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ,
выпускаемые под торговой маркой "FONDITAL"
согласно приложению на одном листе

серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005

КОД ОК 005 (ОКП):

49 3517

КОД ТН ВЭД:

7616 99 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ FONDITAL S.p.A.

Via Mocenigo 123 – 25078 VESTONE (BS), Italy;
тел. +39 (0365) 878 31, факс +39 (0365) 820 200

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН FONDITAL S.p.A.

Via Mocenigo 123 – 25078 VESTONE (BS), Italy;
тел. +39 (0365) 878 31, факс +39 (0365) 820 200

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний № 817-MX07-09, № 818-MX07-09, № 819-MX07-09
от 26.01.2009 ИЦ "Сантехоборудование" ОАО "НИИсантехники",
рег. № РОСС RU.0001.21MX07 от 31.08.2006.

Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.03.490.П.085499.11.07 от 07.11.2007,
выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Москве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат № CERT-01421-97-AQ-MIL-SINCERT от 16.01.2006, выданный DNV на систему менеджмента качества Fondital S.p.A.
согласно UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000).

Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 110 °С и рабочим давлением до 1,6 МПа.
Водородный показатель (pH) воды должен быть не менее 7 и не более 8.

Сертификация проведена по схеме 3.

Руководитель органа

Эксперт

В.И.Горбунов
инициалы, фамилия

Л.Д.Трифорова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

2021331

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.МХ03.Н01420 от 02.02.2009

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД СНГ	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
------------------------------------	--	---

**РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ семейства S4,
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ,
выпускаемые под торговой маркой "FONDITAL",
изготавливаемые FONDITAL S.p.A.**

<p><u>49 3517</u> 7616 99 100 0</p>	<p>РАДИАТОРЫ S4/100</p> <p>Модели: SAHARA PLUS S4/100, CALIDOR S4/100, SOLAR S4/100, MASTER S4/100, SCIROCCO DUAL S4/100, SCIROCCO S4/100, BLITZ S4/100.</p>	<p>Документация изготовителя</p>
---	---	--------------------------------------



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

В.И.Горбунов

инициалы, фамилия

Л.Д.Трифенова

инициалы, фамилия